

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	10,96	10,92	0,04			1		1		3,36
	01:00	9,96	9,82	0,13			1		1		2,65
	02:00	9,42	9,09	0,33			1		1		2,08
	03:00	9,11	8,71	0,40			1		1		1,75
	04:00	8,84	8,30	0,54			1		1		1,46
	05:00	9,00	8,38	0,63			1		1		1,62
	06:00	9,16	8,47	0,70			1		1		1,81
	07:00	9,50	9,01	0,49			1		1		2,15
	08:00	10,21	9,90	0,31			1		1		2,87
	09:00	10,43	10,07	0,37			1		1		3,09
	10:00	9,93	9,50	0,44			1		1		2,60
	11:00	9,30	8,89	0,41			1		1		1,98
	12:00	9,06	8,38	0,67			1		1		1,70
	13:00	8,84	7,86	0,98			1		1		1,42
	14:00	8,68	7,90	0,78			1		1		1,28
	15:00	8,53	7,95	0,58			1		1		1,20
	16:00	8,98	8,67	0,31			1		1		1,65
	17:00	9,69	9,33	0,36			1	1			2,26
	18:00	11,05	10,89	0,16	1		1	1			1,33
	19:00	12,08	11,83	0,25	1		1	1			0,62
	20:00	12,76	12,26	0,50	1		1	1			1,31
	21:00	12,11	11,56	0,55	1		1	1			0,66
	22:00	12,16	11,63	0,53	1		1	1			0,69
	23:00	11,46	10,80	0,66	1		1	1			1,87

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης