

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 18 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	11,48	11,05	0,43		1		1			3,27
	01:00	10,59	10,32	0,27		1		1			3,28
	02:00	9,92	9,62	0,30		1		1			2,60
	03:00	9,59	9,19	0,40		1		1			2,23
	04:00	9,55	9,27	0,28		1		1			2,20
	05:00	9,51	9,18	0,34		1		1			2,18
	06:00	9,81	9,54	0,28		1		1			2,48
	07:00	10,76	10,71	0,04		1		1			3,45
	08:00	11,81	11,73	0,09	1	1					3,47
	09:00	12,97	12,95	0,02	1	1					4,51
	10:00	12,71	12,52	0,20	1	1					4,37
	11:00	13,07	12,42	0,65	1	1					4,49
	12:00	13,26	12,55	0,71	1	1					4,58
	13:00	12,88	12,40	0,48	1	1					4,46
	14:00	11,94	10,94	1,00	1	1					3,59
	15:00	10,82	9,55	1,27	1	1					2,32
	16:00	10,23	9,35	0,88	1	1					1,79
	17:00	10,97	9,54	1,43	1	1					2,51
	18:00	12,48	10,34	2,14	1	1					3,89
	19:00	13,82	11,88	1,94	1	1					4,41
	20:00	15,27	13,13	2,14	1	1			1		3,57
	21:00	15,58	13,35	2,22	1	1			1		4,02
	22:00	13,81	12,32	1,50	1	1			1		2,28
	23:00	12,18	11,19	0,99	1	1			1		2,77

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης