

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,78	9,32	3,45		1			1		3,90
	01:00	11,81	8,58	3,23		1			1		4,13
	02:00	11,74	8,42	3,33		1			1		4,11
	03:00	11,23	8,05	3,18		1			1		3,89
	04:00	10,94	7,60	3,34		1			1		3,66
	05:00	10,85	7,36	3,48		1			1		3,56
	06:00	11,42	7,88	3,54		1			1		3,96
	07:00	12,36	8,39	3,97		1			1		4,31
	08:00	13,14	9,66	3,48					1	1	3,88
	09:00	13,65	10,10	3,55					1	1	4,35
	10:00	13,65	9,97	3,68					1	1	4,36
	11:00	13,39	9,62	3,77					1	1	4,09
	12:00	13,31	9,53	3,79					1	1	4,02
	13:00	12,98	9,56	3,43					1	1	3,70
	14:00	12,52	9,21	3,31					1	1	3,23
	15:00	13,82	9,81	4,01					1	1	4,44
	16:00	15,37	10,02	5,34					1	1	5,36
	17:00	17,31	11,68	5,63					1	1	6,05
	18:00	18,81	13,18	5,63					1	1	6,55
	19:00	19,05	13,15	5,90		1				1	6,66
	20:00	18,62	13,45	5,17		1				1	6,52
	21:00	17,33	12,20	5,13		1				1	6,08
	22:00	15,63	10,76	4,87		1				1	5,27
	23:00	13,93	10,46	3,48		1				1	3,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης