

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,87	9,52	3,35					1	1	3,58
	01:00	11,25	7,80	3,45	1				1		3,85
	02:00	11,47	7,92	3,55	1				1		4,01
	03:00	11,26	8,39	2,87	1				1		3,92
	04:00	10,90	7,94	2,96	1				1		3,63
	05:00	11,11	8,06	3,04	1				1		3,77
	06:00	12,47	8,71	3,76	1				1		4,34
	07:00	15,44	11,27	4,17	1			1	1		5,38
	08:00	15,91	11,99	3,92	1			1	1		5,47
	09:00	15,04	11,32	3,72	1			1	1		4,66
	10:00	14,63	11,15	3,48	1			1	1		3,71
	11:00	13,56	10,40	3,16	1					1	3,31
	12:00	14,70	10,63	4,06	1					1	4,42
	13:00	15,80	11,35	4,45	1					1	5,42
	14:00	15,54	10,75	4,79	1					1	5,25
	15:00	15,86	10,76	5,10	1					1	5,38
	16:00	17,28	11,24	6,04	1					1	6,03
	17:00	18,07	11,84	6,22	1					1	6,31
	18:00	20,62	13,39	7,23	1				1	1	7,19
	19:00	21,69	14,48	7,21	1				1	1	7,59
	20:00	21,48	14,37	7,11	1				1	1	7,53
	21:00	20,02	13,63	6,39	1				1	1	6,62
	22:00	18,07	13,07	5,00	1				1	1	4,87
	23:00	15,71	11,27	4,44	1				1	1	4,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης