

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 19 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	10,39	9,47	0,92			1	1			3,05
	01:00	9,62	8,75	0,87			1	1			2,27
	02:00	9,17	8,46	0,70			1	1			1,84
	03:00	8,93	7,82	1,10			1	1			1,51
	04:00	8,75	7,39	1,36			1	1			1,24
	05:00	8,99	7,59	1,40			1	1			1,57
	06:00	9,26	8,16	1,10			1	1			1,81
	07:00	9,97	9,49	0,47			1	1			2,59
	08:00	10,64	10,41	0,23			1	1			3,32
	09:00	10,75	10,59	0,16			1	1			3,44
	10:00	10,91	10,46	0,44			1	1			3,56
	11:00	10,97	10,61	0,36			1	1			3,64
	12:00	11,20	10,90	0,29			1	1			3,85
	13:00	11,27	10,93	0,34			1	1			3,92
	14:00	10,87	10,75	0,13			1	1			3,58
	15:00	10,43	10,21	0,22			1	1			3,12
	16:00	10,70	10,51	0,19			1	1			3,40
	17:00	11,87	11,73	0,13	1		1	1			2,09
	18:00	13,59	13,59	0,00	1		1	1			2,12
	19:00	15,33	15,20	0,13	1		1	1			3,84
	20:00	17,39	17,35	0,04	1	1	1	1			2,70
	21:00	16,64	16,64	0,00	1	1	1	1			1,13
	22:00	14,63	14,55	0,08	1	1	1	1			1,32
	23:00	12,18	12,16	0,02	1	1		1			0,80

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης