

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	10,77	10,20	0,58		1			1		2,49
	01:00	10,02	9,76	0,26		1			1		2,73
	02:00	9,62	9,11	0,51		1			1		2,31
	03:00	9,33	8,69	0,64		1			1		2,03
	04:00	9,43	9,18	0,25		1			1		2,00
	05:00	9,63	9,05	0,57	1				1		2,28
	06:00	10,32	8,53	1,79	1				1		2,85
	07:00	11,68	9,28	2,39	1				1		3,94
	08:00	12,99	11,22	1,78	1			1	1		2,81
	09:00	13,14	11,44	1,70	1			1	1		2,57
	10:00	12,76	11,33	1,43	1			1	1		2,22
	11:00	12,15	10,76	1,39	1			1	1		1,57
	12:00	12,60	11,74	0,86	1			1	1		2,08
	13:00	12,91	12,16	0,75	1			1	1		2,41
	14:00	12,22	11,35	0,87	1			1	1		1,72
	15:00	11,41	10,58	0,83	1			1	1		1,70
	16:00	11,24	10,02	1,21	1				1		3,79
	17:00	11,79	10,54	1,25	1				1		4,08
	18:00	13,41	12,52	0,88	1	1			1		2,16
	19:00	14,47	13,67	0,80	1	1			1		3,03
	20:00	16,01	15,21	0,80	1	1			1		4,55
	21:00	16,03	15,65	0,38	1	1			1		4,67
	22:00	13,97	13,83	0,13	1	1			1		2,59
	23:00	12,25	12,13	0,12	1	1			1		0,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης