

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	15,70	11,73	3,96					1	1	5,51
	01:00	14,52	10,93	3,59					1	1	5,08
	02:00	13,82	10,51	3,31					1	1	4,53
	03:00	13,31	10,24	3,06					1	1	4,10
	04:00	12,78	9,36	3,42			1		1		4,47
	05:00	12,58	9,10	3,48			1		1		4,41
	06:00	13,26	9,70	3,55			1		1		4,63
	07:00	14,92	11,85	3,07			1	1	1		4,49
	08:00	16,26	13,63	2,63			1	1	1		5,62
	09:00	17,32	15,34	1,98			1	1	1		5,58
	10:00	17,61	15,86	1,74				1	1	1	5,12
	11:00	17,92	16,10	1,82				1	1	1	5,27
	12:00	18,56	17,26	1,29				1	1	1	6,12
	13:00	19,29	17,18	2,11				1	1	1	6,72
	14:00	19,11	16,55	2,56				1	1	1	6,63
	15:00	18,55	14,70	3,85				1	1	1	6,10
	16:00	18,56	13,76	4,80				1	1	1	6,06
	17:00	19,54	14,63	4,91				1	1	1	6,77
	18:00	21,35	16,67	4,67				1	1	1	7,46
	19:00	21,57	16,40	5,17			1		1	1	6,68
	20:00	21,60	15,41	6,19			1		1	1	7,55
	21:00	21,67	16,13	5,54			1		1	1	7,59
	22:00	20,42	15,64	4,79			1		1	1	6,99
	23:00	18,63	14,99	3,65			1		1	1	5,27

Το ΑΠ Μαραθόκαμπος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:40 – 12:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης