

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,13	8,26	3,87		1			1		4,23
	01:00	11,32	7,36	3,96		1			1		3,95
	02:00	11,38	7,59	3,80				1	1		3,98
	03:00	10,91	7,40	3,50				1	1		3,82
	04:00	10,77	7,14	3,63				1	1		3,77
	05:00	11,00	7,48	3,52				1	1		3,83
	06:00	12,13	8,56	3,57				1	1		3,62
	07:00	14,42	10,72	3,69	1			1	1		3,94
	08:00	15,36	11,31	4,06	1			1	1		4,93
	09:00	15,33	11,28	4,05	1			1	1		4,90
	10:00	14,70	10,98	3,72	1			1	1		4,28
	11:00	14,95	11,65	3,29	1			1	1		4,49
	12:00	15,44	11,70	3,74	1			1	1		4,99
	13:00	16,05	12,18	3,87	1			1	1		5,57
	14:00	14,85	12,17	2,68	1			1	1		4,47
	15:00	14,73	11,01	3,72	1			1	1		4,23
	16:00	17,04	13,23	3,82	1			1	1		4,47
	17:00	18,69	15,74	2,95	1			1	1		3,56
	18:00	19,87	16,89	2,98	1			1	1		3,55
	19:00	20,13	16,48	3,66	1			1	1		4,44
	20:00	19,85	17,37	2,48				1	1	1	6,94
	21:00	18,55	17,94	0,62				1	1	1	6,11
	22:00	16,66	16,63	0,02				1	1	1	4,23
	23:00	14,52	14,46	0,06				1	1	1	2,10

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης