

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	13,34	8,68	4,66	1				1		4,68
	01:00	11,89	7,70	4,20	1				1		4,16
	02:00	12,20	7,89	4,31	1				1		4,26
	03:00	11,83	7,68	4,15	1				1		4,14
	04:00	11,71	7,48	4,23	1				1		4,10
	05:00	12,26	7,86	4,40	1				1		4,27
	06:00	13,81	8,88	4,93	1				1		4,81
	07:00	16,81	11,02	5,79	1				1		5,78
	08:00	17,50	11,35	6,15	1					1	6,12
	09:00	17,78	11,51	6,28	1					1	6,23
	10:00	17,59	11,42	6,17	1					1	6,16
	11:00	16,60	10,70	5,90	1					1	5,82
	12:00	15,97	10,31	5,66	1					1	5,58
	13:00	15,80	10,25	5,55	1					1	5,49
	14:00	15,68	10,35	5,33	1					1	5,36
	15:00	16,71	10,79	5,91	1					1	5,83
	16:00	17,91	11,56	6,34	1					1	6,26
	17:00	19,34	12,50	6,84	1					1	6,75
	18:00	21,76	14,05	7,71	1					1	7,60
	19:00	22,85	14,95	7,90	1					1	8,00
	20:00	21,83	13,79	8,04	1					1	7,65
	21:00	19,90	12,23	7,67	1					1	6,98
	22:00	18,23	12,43	5,80	1					1	6,40
	23:00	16,42	10,73	5,69	1					1	5,75

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:45 με 21:45 τηλεπικοινωνιακή αστάθεια.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης