

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	12,79	12,25	0,53					1	1	2,94
	01:00	11,66	11,10	0,56					1	1	2,37
	02:00	11,80	11,17	0,63					1	1	2,52
	03:00	11,64	10,94	0,70					1	1	2,34
	04:00	11,40	10,77	0,63					1	1	2,12
	05:00	11,69	10,98	0,72					1	1	2,38
	06:00	12,75	11,71	1,03					1	1	3,42
	07:00	14,27	13,04	1,23	1				1	1	4,18
	08:00	14,43	11,70	2,73	1					1	4,14
	09:00	13,05	10,54	2,51	1					1	3,15
	10:00	13,89	10,74	3,15	1					1	3,64
	11:00	14,37	10,80	3,57	1					1	4,11
	12:00	14,12	10,37	3,74					1	1	4,49
	13:00	14,98	10,80	4,17					1	1	5,25
	14:00	14,02	10,08	3,94					1	1	4,73
	15:00	13,65	9,92	3,73					1	1	4,33
	16:00	14,45	10,37	4,08					1	1	5,02
	17:00	16,19	11,76	4,43					1	1	5,66
	18:00	18,50	13,67	4,83				1	1	1	6,43
	19:00	20,38	15,19	5,19				1	1	1	7,12
	20:00	20,05	14,93	5,12				1	1	1	7,02
	21:00	18,73	14,37	4,36				1	1	1	6,25
	22:00	16,64	12,70	3,94				1	1	1	5,02
	23:00	14,39	12,07	2,32				1	1	1	2,91

Μερική διακοπή στις 08:42, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης