

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 20 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	11,36	11,36	0,00	1			1			0,05
	01:00	10,57	10,33	0,24	1			1			3,10
	02:00	10,05	9,54	0,51	1			1			2,78
	03:00	9,48	8,68	0,80	1			1			2,21
	04:00	8,99	7,76	1,23	1			1			1,72
	05:00	9,13	8,01	1,12	1			1			1,85
	06:00	9,31	8,23	1,08	1			1			2,03
	07:00	10,11	8,98	1,13	1			1			2,80
	08:00	11,04	10,17	0,87	1			1			3,72
	09:00	11,70	10,62	1,07	1			1			4,09
	10:00	11,94	10,72	1,23	1			1			4,18
	11:00	11,06	9,92	1,15	1			1			3,74
	12:00	9,81	8,75	1,06	1			1			2,56
	13:00	8,19	7,52	0,66	1			1			0,94
	14:00	6,63	6,61	0,01	1			1			0,00
	15:00	6,22	6,11	0,11	1			1			0,15
	16:00	6,74	5,83	0,91	1			1			1,66
	17:00	7,62	7,26	0,36	1			1			0,35
	18:00	9,12	7,56	1,56	1			1			1,80
	19:00	10,44	7,53	2,91	1			1			3,09
	20:00	12,03	7,96	4,07	1			1			4,21
	21:00	12,02	8,13	3,89	1			1			4,21
	22:00	11,25	8,30	2,95	1			1			3,88
	23:00	10,51	8,00	2,51	1			1			3,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης