

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	10,83	10,70	0,12		1			1		3,29
	01:00	10,09	9,97	0,12		1			1		2,81
	02:00	9,67	9,59	0,07		1			1		2,37
	03:00	9,44	9,35	0,09		1			1		2,15
	04:00	9,51	9,32	0,19		1			1		2,20
	05:00	9,55	9,23	0,31		1			1		2,23
	06:00	10,43	10,11	0,32		1			1		2,29
	07:00	12,21	11,93	0,28		1		1	1		1,74
	08:00	13,40	13,09	0,32		1		1	1		2,26
	09:00	13,79	13,56	0,23				1	1	1	1,35
	10:00	13,26	13,03	0,22				1	1	1	0,81
	11:00	12,84	12,53	0,31				1	1	1	1,40
	12:00	12,83	12,21	0,62					1	1	3,45
	13:00	13,17	12,54	0,63					1	1	3,82
	14:00	12,53	11,84	0,69					1	1	3,19
	15:00	11,66	11,03	0,63					1	1	2,32
	16:00	11,46	10,72	0,74					1	1	2,08
	17:00	12,41	11,35	1,05					1	1	3,00
	18:00	13,80	12,30	1,50					1	1	4,43
	19:00	14,74	12,96	1,79		1				1	4,06
	20:00	15,94	12,91	3,02		1				1	5,37
	21:00	16,03	12,06	3,96		1				1	5,46
	22:00	14,33	10,62	3,71					1	1	4,54
	23:00	12,50	9,56	2,94					1	1	3,01

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης