

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	16,60	13,14	3,46					1	1	5,64
	01:00	15,27	12,14	3,13					1	1	5,36
	02:00	14,48	10,97	3,52					1	1	5,07
	03:00	13,88	9,87	4,01					1	1	4,60
	04:00	13,36	9,68	3,68					1	1	4,09
	05:00	13,23	9,87	3,36					1	1	3,96
	06:00	13,87	10,36	3,51					1	1	4,57
	07:00	15,39	11,41	3,97					1	1	5,38
	08:00	16,28	12,16	4,13					1	1	5,69
	09:00	17,23	12,67	4,55					1	1	6,03
	10:00	17,53	13,63	3,90				1	1	1	5,29
	11:00	17,84	14,40	3,44				1	1	1	5,37
	12:00	18,62	14,51	4,11				1	1	1	6,14
	13:00	19,31	15,41	3,90				1	1	1	6,73
	14:00	19,29	14,94	4,35				1	1	1	6,73
	15:00	18,75	13,92	4,83				1	1	1	6,31
	16:00	19,08	14,33	4,75				1	1	1	6,56
	17:00	20,15	14,20	5,95				1	1	1	7,04
	18:00	22,15	15,50	6,66				1	1	1	7,74
	19:00	22,40	15,88	6,52				1	1	1	7,84
	20:00	22,19	16,06	6,13				1	1	1	7,76
	21:00	22,00	15,52	6,48				1	1	1	7,70
	22:00	20,76	14,88	5,88				1	1	1	7,27
	23:00	19,30	13,48	5,81				1	1	1	6,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης