

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,65	12,63	0,02				1		1	1,76
	01:00	11,39	11,37	0,02				1		1	2,11
	02:00	11,36	10,97	0,39				1		1	2,08
	03:00	10,98	10,79	0,20				1		1	1,70
	04:00	10,66	10,46	0,20				1		1	1,36
	05:00	10,98	10,55	0,43				1		1	1,66
	06:00	12,15	11,56	0,60				1		1	2,79
	07:00	14,07	13,31	0,76				1		1	3,68
	08:00	15,84	14,84	1,00	1			1		1	2,36
	09:00	16,81	15,37	1,44	1			1		1	3,37
	10:00	17,09	14,74	2,35	1			1		1	3,36
	11:00	17,08	14,25	2,83	1			1		1	3,14
	12:00	17,38	15,11	2,27				1	1	1	4,55
	13:00	16,54	15,24	1,30				1	1	1	3,88
	14:00	16,41	15,23	1,18				1	1	1	3,72
	15:00	16,90	15,79	1,11				1	1	1	4,21
	16:00	17,32	16,60	0,72				1	1	1	4,65
	17:00	18,14	17,23	0,91				1	1	1	5,38
	18:00	19,41	18,50	0,91		1			1	1	5,96
	19:00	20,02	19,24	0,79		1			1	1	6,57
	20:00	19,72	19,15	0,57		1			1	1	6,29
	21:00	18,21	17,14	1,07		1			1	1	4,81
	22:00	16,26	14,40	1,86		1			1	1	2,93
	23:00	14,08	11,40	2,68		B			1	1	4,71

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:00 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης