

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,58	9,78	4,80	1				1	1	4,72
	01:00	13,14	9,24	3,89					1	1	3,85
	02:00	13,48	9,37	4,11					1	1	4,18
	03:00	13,13	9,34	3,79					1	1	3,84
	04:00	12,96	9,31	3,65					1	1	3,67
	05:00	13,31	9,37	3,94					1	1	3,98
	06:00	14,76	9,74	5,02					1	1	5,13
	07:00	17,69	11,67	6,02					1	1	6,18
	08:00	18,70	12,38	6,32					1	1	6,54
	09:00	18,90	12,55	6,35					1	1	6,61
	10:00	18,14	12,04	6,11					1	1	6,36
	11:00	17,39	11,49	5,90					1	1	6,09
	12:00	17,26	11,43	5,82					1	1	6,04
	13:00	17,57	11,66	5,91					1	1	6,14
	14:00	17,81	11,81	6,00					1	1	6,23
	15:00	18,94	12,63	6,31					1	1	6,62
	16:00	20,58	13,83	6,75				1	1	1	7,19
	17:00	21,43	14,46	6,97				1	1	1	7,49
	18:00	23,45	16,10	7,35				1	1	1	8,18
	19:00	24,22	16,74	7,48				1	1	1	8,48
	20:00	23,46	16,05	7,41				1	1	1	8,22
	21:00	21,82	14,62	7,19				1	1	1	7,65
	22:00	19,75	13,16	6,59				1	1	1	6,90
	23:00	17,67	12,48	5,19				1	1	1	5,28

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία και υψηλή ταχύτητα ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης