

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	11,98	9,03	2,95		1			1		4,19
	01:00	10,84	8,31	2,53		1			1		3,57
	02:00	10,81	8,15	2,66		1			1		3,53
	03:00	10,72	8,17	2,55		1			1		3,44
	04:00	10,25	7,75	2,50		1			1		2,97
	05:00	10,50	7,74	2,76		1			1		3,22
	06:00	11,45	8,29	3,15		1			1		3,91
	07:00	13,16	9,33	3,83		1			1		4,60
	08:00	13,20	9,32	3,88		1			1		4,62
	09:00	12,93	9,26	3,67		1			1		4,52
	10:00	12,64	9,08	3,56		1			1		4,42
	11:00	12,10	8,64	3,46		1			1		4,23
	12:00	12,35	9,09	3,26		1			1		4,33
	13:00	12,57	9,03	3,53		1			1		4,40
	14:00	12,28	8,40	3,88		1			1		4,30
	15:00	12,30	8,45	3,84		1			1		4,30
	16:00	13,07	8,75	4,32		1			1		4,56
	17:00	14,97	10,34	4,64		1		1	1		5,04
	18:00	17,51	12,21	5,30		1		1	1		6,09
	19:00	18,82	13,28	5,54		1		1	1		6,58
	20:00	18,58	13,32	5,26		1		1	1		6,49
	21:00	17,74	12,86	4,88		1		1	1		6,21
	22:00	15,91	11,86	4,05		1		1	1		5,36
	23:00	14,08	10,69	3,39		1		1	1		3,95

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης