

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	9,65	7,85	1,80	1			1			2,39
	01:00	9,04	7,78	1,26	1			1			1,77
	02:00	8,69	7,70	0,99	1			1			1,41
	03:00	8,61	7,47	1,14	1			1			1,34
	04:00	8,27	7,29	0,98	1			1			1,00
	05:00	8,30	7,31	0,99	1			1			1,01
	06:00	8,39	7,42	0,97	1			1			1,11
	07:00	8,56	7,67	0,88	1			1			1,27
	08:00	8,80	7,83	0,96	1			1			1,51
	09:00	9,25	8,77	0,48	1			1			1,97
	10:00	9,31	9,01	0,30	1			1			2,03
	11:00	9,30	9,05	0,24	1			1			2,01
	12:00	9,63	9,57	0,06	1			1			2,33
	13:00	9,93	9,93	0,00	1			1			2,65
	14:00	9,68	9,63	0,06	1			1			2,43
	15:00	8,86	8,84	0,02	1			1			1,56
	16:00	9,23	9,22	0,00	1			1			1,93
	17:00	9,46	9,45	0,02	1			1			2,17
	18:00	10,60	10,59	0,01	1			1			3,29
	19:00	11,79	11,79	0,00	1		1	1			0,62
	20:00	13,54	13,54	0,00	1		1	1			2,11
	21:00	13,22	13,19	0,03	1		1	1			1,83
	22:00	12,00	11,93	0,07	1		1	1			0,67
	23:00	10,84	10,80	0,04	1			1			3,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης