

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	11,20	7,98	3,22				1	1		3,21
	01:00	10,21	7,01	3,20				1	1		3,51
	02:00	9,85	6,78	3,06				1	1		3,34
	03:00	9,63	6,38	3,25				1	1		3,10
	04:00	9,74	6,98	2,75				1	1		3,26
	05:00	9,95	7,00	2,96				1	1		3,38
	06:00	10,61	7,89	2,73				1	1		3,67
	07:00	11,96	10,00	1,96					1	1	3,66
	08:00	12,67	12,26	0,41					1	1	3,33
	09:00	13,01	12,59	0,42					1	1	3,69
	10:00	12,59	12,14	0,45					1	1	3,29
	11:00	12,80	12,43	0,37					1	1	3,47
	12:00	12,75	12,29	0,46					1	1	3,41
	13:00	12,97	12,57	0,41					1	1	3,63
	14:00	12,59	12,12	0,47					1	1	3,25
	15:00	11,77	11,31	0,47					1	1	2,47
	16:00	11,79	11,29	0,50					1	1	2,44
	17:00	12,67	12,04	0,63					1	1	3,30
	18:00	14,07	13,30	0,77				1	1	1	3,09
	19:00	14,91	13,98	0,93				1	1	1	2,38
	20:00	16,25	14,76	1,49				1	1	1	3,67
	21:00	16,29	14,53	1,76				1	1	1	3,80
	22:00	14,38	12,97	1,42			1	1	1		2,84
	23:00	12,61	11,00	1,61			1	1	1		2,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης