

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,15	9,81	2,34					1	1	2,89
	01:00	11,31	9,55	1,76					1	1	2,02
	02:00	11,37	9,88	1,50					1	1	2,09
	03:00	10,87	9,55	1,32					1	1	1,59
	04:00	10,52	9,47	1,05					1	1	1,22
	05:00	10,85	10,29	0,56					1	1	1,54
	06:00	12,08	11,75	0,33					1	1	2,75
	07:00	14,57	14,28	0,28				1	1	1	2,54
	08:00	16,14	16,00	0,14				1	1	1	3,64
	09:00	17,02	16,96	0,06				1	1	1	4,12
	10:00	16,46	16,34	0,12		1			1	1	2,26
	11:00	17,20	17,16	0,04		1			1	1	3,74
	12:00	18,93	18,84	0,09		1			1	1	5,48
	13:00	19,57	19,51	0,06		1			1	1	6,13
	14:00	19,23	19,23	0,00		1			1	1	5,79
	15:00	19,41	19,41	0,00		1			1	1	5,94
	16:00	18,97	18,79	0,18		1			1	1	5,54
	17:00	19,23	19,14	0,10		1			1	1	5,76
	18:00	20,39	20,38	0,01		1			1	1	6,92
	19:00	20,85	20,78	0,07		1			1	1	7,28
	20:00	20,55	20,55	0,00		1			1	1	7,09
	21:00	19,05	19,05	0,00		1			1	1	5,64
	22:00	17,00	17,00	0,00		1			1	1	3,59
	23:00	14,63	14,62	0,01		1			1	1	1,42

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης