

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,46	10,09	5,37					1	1	5,45
	01:00	14,12	9,25	4,87					1	1	4,78
	02:00	14,42	9,42	5,00					1	1	5,05
	03:00	14,04	9,26	4,78					1	1	4,76
	04:00	13,68	9,31	4,37					1	1	4,39
	05:00	14,04	9,35	4,70					1	1	4,71
	06:00	15,03	9,86	5,17					1	1	5,26
	07:00	16,85	11,13	5,72					1	1	5,88
	08:00	18,03	12,09	5,94					1	1	6,30
	09:00	18,81	12,91	5,91					1	1	6,34
	10:00	19,20	13,76	5,43	1				1	1	5,78
	11:00	19,41	13,93	5,47	1				1	1	5,94
	12:00	18,94	13,59	5,35	1				1	1	5,60
	13:00	18,67	13,56	5,11	1				1	1	5,27
	14:00	18,69	13,67	5,03	1				1	1	5,26
	15:00	19,45	14,24	5,21	1				1	1	5,99
	16:00	20,32	14,49	5,84	1				1	1	6,83
	17:00	21,83	15,94	5,88	1				1	1	7,63
	18:00	23,62	18,00	5,63	1				1	1	8,26
	19:00	24,00	18,52	5,48	1				1	1	8,40
	20:00	23,38	17,85	5,53	1				1	1	8,19
	21:00	21,90	16,85	5,05	1				1	1	7,68
	22:00	20,20	16,00	4,20	1				1	1	6,76
	23:00	18,02	14,52	3,50	1				1	1	4,64

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης