

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	12,43	8,82	3,61				1	1		4,34
	01:00	11,44	8,51	2,93				1	1		4,00
	02:00	11,46	8,88	2,58				1	1		4,01
	03:00	11,20	10,03	1,18	1				1		2,79
	04:00	10,59	8,60	1,99	1				1		3,33
	05:00	10,55	8,10	2,44	1				1		3,27
	06:00	11,05	8,57	2,48	1				1		3,74
	07:00	11,68	9,45	2,23	1				1		4,08
	08:00	11,86	9,79	2,07	1				1		4,09
	09:00	12,01	10,31	1,71	1				1		4,19
	10:00	11,94	11,23	0,70	1				1		3,78
	11:00	11,46	10,78	0,68					1	1	2,13
	12:00	11,98	10,91	1,07					1	1	2,67
	13:00	12,24	11,28	0,96					1	1	2,95
	14:00	11,80	11,04	0,76					1	1	2,53
	15:00	11,47	10,84	0,64					1	1	2,17
	16:00	12,38	11,61	0,77					1	1	3,05
	17:00	13,92	13,20	0,72					1	1	3,90
	18:00	16,74	16,12	0,61	1				1	1	3,25
	19:00	19,01	18,67	0,34	1				1	1	5,58
	20:00	18,98	18,98	0,00	1				1	1	5,55
	21:00	17,66	17,66	0,00	1				1	1	4,26
	22:00	15,98	15,98	0,00	1				1	1	2,59
	23:00	14,22	14,19	0,03	1				1	1	0,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:15 με 13:30 και 15:00 με 15:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης