

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 22 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	9,87	9,87	0,00	1			1			2,59
	01:00	9,13	9,13	0,00	1			1			1,84
	02:00	8,88	8,88	0,00	1			1			1,59
	03:00	8,75	8,75	0,00	1			1			1,45
	04:00	8,71	8,71	0,00	1			1			1,40
	05:00	8,92	8,92	0,00	1			1			1,60
	06:00	9,35	9,35	0,00	1			1			1,31
	07:00	9,77	9,77	0,00				1		1	0,42
	08:00	10,26	10,26	0,00				1		1	0,94
	09:00	10,46	10,42	0,04				1		1	1,19
	10:00	10,53	10,42	0,11				1		1	1,23
	11:00	10,99	10,54	0,45				1		1	1,70
	12:00	11,69	11,63	0,06				1		1	2,37
	13:00	12,59	12,59	0,00				1		1	3,28
	14:00	11,63	11,63	0,00				1		1	2,32
	15:00	10,81	10,81	0,00				1		1	1,37
	16:00	10,59	10,56	0,03	1			1			3,26
	17:00	11,15	11,15	0,00	1			1			2,40
	18:00	11,96	11,91	0,05				1		1	2,64
	19:00	13,14	12,86	0,28				1		1	2,58
	20:00	15,23	14,73	0,50			1	1		1	1,79
	21:00	14,60	14,38	0,22			1	1		1	1,22
	22:00	12,99	12,88	0,11			1	1		1	0,18
	23:00	11,60	11,47	0,13			1	1		1	0,81

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης