

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	11,21	9,40	1,81				1	1		2,63
	01:00	10,21	8,68	1,53				1	1		3,54
	02:00	9,90	9,22	0,68				1	1		3,44
	03:00	9,74	9,31	0,43			1		1		2,69
	04:00	9,63	9,36	0,27			1		1		2,32
	05:00	9,75	9,55	0,20			1		1		2,45
	06:00	10,66	10,65	0,01			1		1		2,66
	07:00	12,48	12,48	0,00					1	1	3,13
	08:00	13,30	13,30	0,00					1	1	3,94
	09:00	13,66	13,66	0,00					1	1	3,94
	10:00	13,48	13,48	0,00			1			1	3,20
	11:00	13,21	13,21	0,00			1			1	2,92
	12:00	13,66	13,50	0,16			1			1	3,31
	13:00	13,64	13,39	0,26			1			1	3,32
	14:00	12,94	12,61	0,33			1			1	2,65
	15:00	12,21	11,36	0,84			1			1	1,87
	16:00	12,15	11,12	1,03			1			1	1,76
	17:00	12,98	11,83	1,15			1			1	2,56
	18:00	14,42	13,46	0,96			1			1	4,01
	19:00	15,39	15,06	0,32			1			1	4,32
	20:00	16,56	15,93	0,64			1		1	1	3,08
	21:00	16,46	15,83	0,62			1		1	1	3,04
	22:00	14,64	13,93	0,71			1		1	1	1,36
	23:00	12,64	12,11	0,53			1		1		1,26

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης