

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	16,26	11,57	4,68					1	1	5,06
	01:00	14,87	9,88	4,99					1	1	5,21
	02:00	14,08	9,45	4,63					1	1	4,77
	03:00	13,51	9,30	4,22					1	1	4,24
	04:00	13,11	9,27	3,84					1	1	3,82
	05:00	12,69	9,31	3,39					1	1	3,42
	06:00	12,95	9,31	3,64					1	1	3,63
	07:00	13,72	9,40	4,33					1	1	4,43
	08:00	14,35	9,52	4,83					1	1	4,98
	09:00	14,93	9,83	5,09					1	1	5,22
	10:00	15,18	10,03	5,16					1	1	5,31
	11:00	15,53	10,50	5,03					1	1	5,42
	12:00	15,98	10,73	5,25					1	1	5,59
	13:00	16,05	10,71	5,34					1	1	5,62
	14:00	15,31	10,16	5,15					1	1	5,36
	15:00	14,47	9,60	4,86					1	1	5,05
	16:00	14,65	9,71	4,95					1	1	5,11
	17:00	15,76	11,10	4,66					1	1	5,50
	18:00	17,36	11,64	5,72					1	1	6,06
	19:00	17,84	11,99	5,86					1	1	6,24
	20:00	18,13	12,19	5,93					1	1	6,34
	21:00	18,25	12,44	5,82					1	1	6,40
	22:00	17,16	11,55	5,61					1	1	6,01
	23:00	15,77	10,57	5,20					1	1	5,53

Τις πρωινές ώρες επικρατούσαν υψηλές ταχύτητες ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης