

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,71	12,71	0,00					1	1	2,12
	01:00	11,57	11,57	0,00					1	1	2,24
	02:00	11,66	11,66	0,00					1	1	2,36
	03:00	11,26	11,26	0,00					1	1	1,96
	04:00	10,79	10,77	0,02					1	1	1,51
	05:00	11,26	11,26	0,00					1	1	1,94
	06:00	12,63	12,63	0,00					1	1	3,29
	07:00	14,97	14,97	0,00	1				1	1	1,83
	08:00	16,29	16,29	0,00	1				1	1	2,85
	09:00	16,24	16,24	0,00	1				1	1	2,84
	10:00	14,98	14,94	0,05	1				1	1	1,60
	11:00	14,49	14,41	0,08	1				1	1	1,08
	12:00	13,98	13,92	0,07	1				1	1	0,63
	13:00	14,37	14,29	0,07				1	1	1	1,89
	14:00	15,42	15,38	0,05				1	1	1	2,93
	15:00	16,01	16,00	0,01				1	1	1	3,53
	16:00	16,28	16,28	0,00				1	1	1	3,81
	17:00	17,72	17,72	0,00				1	1	1	4,91
	18:00	19,61	19,61	0,00		1			1	1	6,14
	19:00	19,90	19,90	0,00		1			1	1	6,44
	20:00	19,68	19,66	0,02		1			1	1	6,24
	21:00	18,40	18,37	0,02		1			1	1	4,98
	22:00	16,55	16,46	0,10		1			1	1	3,17
	23:00	14,42	14,34	0,08		1			1	1	1,04

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης