

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	16,09	14,07	2,02	1					1	3,01
	01:00	14,65	12,63	2,02	1					1	4,37
	02:00	14,72	12,60	2,12	1					1	4,48
	03:00	14,11	11,85	2,26	1					1	3,85
	04:00	13,82	11,38	2,44	1					1	3,55
	05:00	13,81	10,95	2,86	1					1	3,52
	06:00	14,35	11,04	3,31	1					1	4,07
	07:00	15,79	11,85	3,94	1					1	5,33
	08:00	16,79	12,21	4,58	1					1	5,87
	09:00	18,49	13,88	4,61	1					1	6,18
	10:00	20,55	15,99	4,56	1				1	1	6,91
	11:00	21,08	16,37	4,70	1				1	1	7,29
	12:00	19,10	14,81	4,29	1				1	1	5,70
	13:00	18,07	14,43	3,64	1				1	1	4,67
	14:00	16,99	14,39	2,60	1				1	1	3,60
	15:00	16,94	14,46	2,48	1				1	1	3,49
	16:00	18,37	15,05	3,32	1				1	1	4,90
	17:00	20,06	15,38	4,68	1				1	1	6,60
	18:00	22,96	17,72	5,23	1				1	1	8,00
	19:00	23,59	18,54	5,06	1				1	1	8,27
	20:00	22,78	17,56	5,23	1				1	1	7,98
	21:00	21,49	16,90	4,59	1				1	1	7,53
	22:00	19,50	15,67	3,83	1				1	1	6,13
	23:00	17,07	13,91	3,16	1				1	1	4,77

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης