

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	12,53	12,53	0,00					1	1	2,54
	01:00	11,55	11,53	0,02					1	1	2,09
	02:00	11,48	11,43	0,05					1	1	2,20
	03:00	11,20	11,10	0,10					1	1	1,91
	04:00	10,72	10,41	0,32					1	1	1,44
	05:00	10,40	9,78	0,62					1	1	1,10
	06:00	10,57	9,69	0,88					1	1	1,26
	07:00	10,93	9,59	1,34					1	1	1,63
	08:00	11,02	9,40	1,61					1	1	1,71
	09:00	11,32	9,45	1,86					1	1	2,02
	10:00	11,60	9,42	2,17					1	1	2,32
	11:00	11,09	9,30	1,79					1	1	1,81
	12:00	11,82	9,72	2,09					1	1	2,53
	13:00	11,90	9,72	2,18					1	1	2,62
	14:00	11,02	9,31	1,71					1	1	1,78
	15:00	10,88	9,42	1,46					1	1	1,56
	16:00	12,01	9,75	2,26					1	1	2,71
	17:00	13,57	10,76	2,81					1	1	4,21
	18:00	16,25	13,52	2,73				1	1	1	5,27
	19:00	17,55	15,11	2,44				1	1	1	5,09
	20:00	17,32	15,67	1,66				1	1	1	4,87
	21:00	16,25	14,36	1,89				1	1	1	3,81
	22:00	14,53	12,30	2,23				1	1	1	2,84
	23:00	12,58	11,21	1,38				1	1	1	1,07

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης