

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	10,44	10,40	0,04				1		1	1,18
	01:00	9,60	9,56	0,04				1		1	0,30
	02:00	9,12	8,59	0,53	1			1			1,75
	03:00	8,87	7,69	1,19	1			1			1,60
	04:00	8,79	7,62	1,17	1			1			1,51
	05:00	8,91	8,00	0,90	1			1			1,62
	06:00	9,18	8,00	1,18	1			1			1,89
	07:00	9,71	7,95	1,76	1			1			2,42
	08:00	10,76	7,95	2,81	1			1			3,49
	09:00	10,68	8,17	2,51	1			1			3,42
	10:00	10,54	7,85	2,70	1			1			3,27
	11:00	10,39	7,58	2,80	1			1			3,09
	12:00	10,49	7,48	3,01	1			1			3,21
	13:00	10,57	7,82	2,75	1			1			3,15
	14:00	10,20	7,78	2,42	1			1			2,74
	15:00	10,38	8,08	2,30	1			1			2,94
	16:00	9,76	7,33	2,42	1			1			2,17
	17:00	10,52	7,81	2,70	1			1			2,87
	18:00	11,32	7,74	3,58	1			1			3,59
	19:00	12,69	9,00	3,70	1			1			4,33
	20:00	14,48	11,81	2,67	1			1	1		4,18
	21:00	13,96	11,77	2,19	1			1	1		3,44
	22:00	12,52	11,61	0,91	1			1	1		2,08
	23:00	11,28	10,65	0,62	1			1	1		1,29

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης