

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	11,25	10,49	0,77			1		1		3,80
	01:00	10,48	9,72	0,76			1		1		3,12
	02:00	10,08	8,91	1,17			1		1		2,66
	03:00	9,98	9,43	0,55			1		1		2,60
	04:00	9,82	9,55	0,27			1		1		2,49
	05:00	10,06	9,78	0,28			1		1		2,74
	06:00	10,72	10,54	0,19			1		1		3,38
	07:00	12,33	11,98	0,35			1	1	1		2,36
	08:00	13,10	12,53	0,57			1	1	1		2,58
	09:00	13,44	12,74	0,70			1	1	1		2,93
	10:00	13,16	12,83	0,34			1	1	1		2,71
	11:00	13,31	12,86	0,45			1	1	1		2,82
	12:00	13,33	12,92	0,42			1	1	1		2,86
	13:00	13,63	13,32	0,31			1	1	1		3,17
	14:00	13,37	13,24	0,12			1	1	1		2,95
	15:00	12,70	12,65	0,05			1	1	1		2,27
	16:00	12,60	12,59	0,00			1	1	1		2,13
	17:00	13,43	13,43	0,00			1	1	1		2,95
	18:00	15,08	15,08	0,00			1	1	1		4,60
	19:00	15,52	15,51	0,02			1	1	1		3,92
	20:00	16,75	16,75	0,00		1	1		1		2,13
	21:00	16,38	16,38	0,01		1	1		1		3,51
	22:00	14,38	14,29	0,09		1	1		1		2,99
	23:00	12,95	12,94	0,00		1	1		1		1,57

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης