

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	14,42	9,86	4,56			1		1		4,94
	01:00	13,26	9,14	4,11			1		1		4,64
	02:00	12,60	8,69	3,91			1		1		4,41
	03:00	12,23	8,43	3,79			1		1		4,28
	04:00	12,03	8,44	3,59			1		1		4,21
	05:00	11,87	7,95	3,92			1		1		4,15
	06:00	12,49	8,74	3,75			1		1		4,36
	07:00	14,01	9,76	4,25			1		1		4,76
	08:00	15,44	11,12	4,31			1			1	5,17
	09:00	16,27	11,68	4,59			1			1	5,69
	10:00	16,19	11,61	4,57			1			1	5,66
	11:00	16,22	11,70	4,52			1			1	5,68
	12:00	16,84	12,03	4,81			1			1	5,88
	13:00	17,61	12,30	5,31			1			1	6,15
	14:00	17,34	11,87	5,47			1			1	6,07
	15:00	16,47	11,22	5,26			1			1	5,76
	16:00	16,40	11,64	4,75			1			1	5,74
	17:00	17,31	11,93	5,38			1			1	6,05
	18:00	19,03	13,23	5,80			1			1	6,64
	19:00	19,46	13,57	5,89			1			1	6,81
	20:00	19,45	13,48	5,97			1			1	6,80
	21:00	19,48	13,59	5,89			1			1	6,83
	22:00	18,32	12,66	5,67			1			1	6,42
	23:00	17,28	12,38	4,90			1			1	5,98

Το ΑΠ Πυθαγόρειο παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:30 έως το τέλος της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης