

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,44	12,26	0,18					1	1	2,79
	01:00	11,36	10,84	0,51					1	1	2,07
	02:00	11,41	10,94	0,47					1	1	2,12
	03:00	10,94	10,65	0,28					1	1	1,65
	04:00	10,60	10,30	0,30					1	1	1,30
	05:00	10,98	10,61	0,37					1	1	1,68
	06:00	12,16	11,65	0,51					1	1	2,84
	07:00	14,23	13,50	0,72					1	1	3,79
	08:00	14,90	13,95	0,95	1				1	1	1,50
	09:00	14,73	13,55	1,19	1				1	1	1,31
	10:00	15,02	13,47	1,55	1				1	1	1,61
	11:00	15,17	13,37	1,80	1				1	1	1,74
	12:00	15,39	13,70	1,69	1				1	1	1,97
	13:00	15,93	14,73	1,20	1				1	1	2,51
	14:00	15,80	14,19	1,61	1				1	1	2,38
	15:00	16,51	14,46	2,06	1				1	1	3,06
	16:00	17,21	15,26	1,95	1				1	1	3,78
	17:00	18,15	15,75	2,40	1				1	1	4,71
	18:00	19,07	15,79	3,28	1				1	1	5,65
	19:00	19,24	15,86	3,38	1				1	1	5,82
	20:00	18,56	14,94	3,61	1				1	1	5,16
	21:00	17,23	13,61	3,62	1				1	1	3,84
	22:00	15,67	14,15	1,52	1				1	1	1,81
	23:00	14,30	13,21	1,09				1	1	1	1,40

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ από τις 22:20. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης