

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,79	11,45	3,34					1	1	4,82
	01:00	13,49	11,08	2,41					1	1	4,20
	02:00	13,82	11,16	2,67					1	1	4,54
	03:00	13,59	11,00	2,59					1	1	4,30
	04:00	13,55	11,39	2,16					1	1	4,26
	05:00	13,73	11,26	2,47					1	1	4,41
	06:00	15,58	13,77	1,81	1				1	1	4,01
	07:00	18,67	16,57	2,10	1				1	1	5,21
	08:00	19,17	16,85	2,31	1				1	1	5,77
	09:00	18,92	16,50	2,42	1				1	1	5,51
	10:00	18,24	16,08	2,17				1	1	1	5,36
	11:00	17,67	15,74	1,92				1	1	1	5,22
	12:00	17,64	16,51	1,12				1	1	1	5,16
	13:00	17,76	16,49	1,27				1	1	1	5,33
	14:00	17,71	16,36	1,35				1	1	1	5,24
	15:00	18,11	16,45	1,66				1	1	1	5,60
	16:00	19,29	17,45	1,84				1	1	1	6,66
	17:00	20,81	18,97	1,83	1			1	1	1	4,84
	18:00	23,57	22,16	1,41	1			1	1	1	6,95
	19:00	24,57	22,96	1,61	1			1	1	1	8,01
	20:00	24,40	23,23	1,17	1			1	1	1	7,84
	21:00	22,91	22,10	0,80	1			1	1	1	6,39
	22:00	20,63	20,25	0,38	1			1	1	1	4,13
	23:00	17,95	17,68	0,27	1			1	1	1	2,85

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης