

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	10,66	7,61	3,05				1	1		3,74
	01:00	10,07	8,43	1,64				1	1		3,22
	02:00	10,12	9,34	0,78	1				1		2,85
	03:00	9,87	8,90	0,96	1				1		2,60
	04:00	9,38	7,85	1,54	1				1		2,12
	05:00	9,29	7,66	1,64	1				1		2,01
	06:00	10,07	8,24	1,83	1				1		2,74
	07:00	11,98	10,17	1,81	1				1		3,81
	08:00	12,88	10,94	1,95					1	1	3,57
	09:00	13,35	10,83	2,52					1	1	4,06
	10:00	13,20	10,73	2,47					1	1	3,92
	11:00	13,08	10,33	2,75					1	1	3,79
	12:00	14,22	11,49	2,73					1	1	4,75
	13:00	14,71	12,05	2,66					1	1	5,16
	14:00	14,11	11,35	2,76					1	1	4,82
	15:00	13,55	10,49	3,06					1	1	4,30
	16:00	14,45	11,10	3,34					1	1	4,99
	17:00	15,27	12,12	3,15					1	1	5,33
	18:00	16,91	13,77	3,14				1	1	1	4,66
	19:00	18,13	15,03	3,10				1	1	1	5,66
	20:00	18,04	14,76	3,28				1	1	1	5,59
	21:00	16,65	13,79	2,86				1	1	1	4,23
	22:00	14,82	12,58	2,24				1	1	1	2,39
	23:00	12,82	11,95	0,87				1	1	1	1,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης