

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	10,07	9,77	0,30	1			1	1		2,41
	01:00	9,17	8,98	0,19	1				1		1,91
	02:00	8,87	8,72	0,15	1				1		1,60
	03:00	8,75	8,67	0,08	1				1		1,48
	04:00	8,72	8,72	0,00	1				1		1,44
	05:00	8,78	8,76	0,02	1				1		1,50
	06:00	9,14	9,14	0,01	1				1		1,88
	07:00	10,18	10,18	0,00	1			1	1		1,33
	08:00	11,39	11,37	0,02	1			1	1		0,93
	09:00	12,44	12,42	0,02	1			1	1		2,00
	10:00	12,92	12,88	0,04	1			1	1		2,47
	11:00	13,27	13,23	0,04	1			1	1		2,84
	12:00	13,12	12,92	0,20	1			1	1		2,70
	13:00	12,97	12,93	0,05	1			1	1		2,57
	14:00	11,95	11,91	0,04	1			1	1		1,55
	15:00	10,83	10,81	0,01	1			1	1		0,44
	16:00	10,16	10,15	0,00	1			1	1		0,00
	17:00	10,72	10,63	0,09	1			1	1		0,33
	18:00	11,74	11,34	0,41	1			1	1		1,29
	19:00	13,24	12,22	1,02	1			1	1		2,76
	20:00	15,21	14,32	0,89	1			1	1		4,79
	21:00	14,53	13,92	0,61	1			1	1		4,14
	22:00	13,08	12,35	0,72	1			1	1		2,69
	23:00	11,70	11,16	0,53	1			1	1		1,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης