

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	11,60	11,53	0,07			1		1		1,02
	01:00	10,96	10,91	0,04			1		1		3,68
	02:00	10,44	10,42	0,02			1		1		3,15
	03:00	10,21	10,21	0,00			1		1		2,92
	04:00	10,05	10,05	0,00			1		1		2,75
	05:00	9,95	9,94	0,00			1		1		2,65
	06:00	10,41	10,30	0,11			1		1		3,07
	07:00	11,75	11,53	0,21			1	1	1		2,41
	08:00	12,89	12,58	0,31			1	1	1		2,39
	09:00	13,92	13,33	0,59			1	1	1		3,42
	10:00	14,11	13,37	0,74			1	1	1		3,61
	11:00	15,41	14,49	0,92			1	1	1		4,84
	12:00	15,34	14,07	1,27			1	1	1		4,83
	13:00	14,67	12,42	2,25			1	1	1		3,96
	14:00	14,34	11,85	2,49			1	1	1		3,69
	15:00	13,54	11,18	2,36			1	1	1		2,82
	16:00	13,62	11,36	2,27			1	1	1		2,93
	17:00	13,94	10,97	2,97			1	1	1		3,11
	18:00	15,42	12,02	3,40			1	1	1		4,61
	19:00	16,13	11,87	4,26			1	1	1		5,28
	20:00	16,52	12,09	4,43			1	1	1		5,51
	21:00	16,19	11,22	4,97			1	1	1		5,50
	22:00	14,66	10,28	4,38			1	1	1		4,94
	23:00	13,41	10,37	3,04			1	1	1		3,99

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης