

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	13,01	12,47	0,54				1	1	1	0,37
	01:00	11,87	10,93	0,94					1	1	2,13
	02:00	11,83	11,05	0,78					1	1	2,21
	03:00	11,23	10,25	0,97					1	1	1,58
	04:00	10,76	9,94	0,83					1	1	1,13
	05:00	10,93	10,07	0,86					1	1	1,27
	06:00	11,48	10,70	0,77					1	1	1,79
	07:00	12,39	11,60	0,78					1	1	2,71
	08:00	14,28	13,29	0,99					1	1	3,73
	09:00	16,21	14,98	1,23				1	1	1	3,38
	10:00	17,19	16,26	0,93				1	1	1	4,34
	11:00	15,58	15,01	0,57				1	1	1	2,30
	12:00	15,33	15,02	0,31	1				1	1	1,98
	13:00	15,75	15,72	0,03	1				1	1	2,26
	14:00	16,24	15,48	0,76	1				1	1	2,84
	15:00	16,38	15,11	1,28	1				1	1	2,94
	16:00	17,27	15,72	1,55	1				1	1	3,82
	17:00	18,30	15,85	2,45	1				1	1	4,86
	18:00	19,14	16,83	2,31	1				1	1	5,71
	19:00	19,30	15,46	3,84	1				1	1	5,88
	20:00	18,44	16,28	2,17	1				1	1	5,06
	21:00	16,98	14,21	2,77	1				1	1	3,67
	22:00	15,47	12,42	3,05	1				1	1	4,43
	23:00	13,91	10,25	3,66	1				1		4,69

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ μεταξύ 00:00 – 07:34, το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ μεταξύ 00:00 – 07:55 και το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ μεταξύ 00:00 – 11:00. Μέχρι το μεσημέρι επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Στις 11:00 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης