

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,13	15,02	0,12	1					1	2,13
	01:00	13,50	13,49	0,01	1					1	3,25
	02:00	13,69	13,69	0,00	1					1	3,41
	03:00	13,45	13,44	0,01	1					1	3,19
	04:00	13,09	13,01	0,08	1					1	2,83
	05:00	13,42	13,16	0,26	1					1	3,13
	06:00	14,77	14,61	0,16	1					1	3,79
	07:00	17,88	17,59	0,29	1				1	1	4,39
	08:00	19,37	18,73	0,63	1				1	1	5,93
	09:00	20,57	19,72	0,85	1				1	1	7,11
	10:00	21,00	19,70	1,30	1				1	1	7,35
	11:00	20,60	19,56	1,04	1				1	1	7,09
	12:00	20,54	19,48	1,06	1				1	1	7,02
	13:00	20,59	19,23	1,37	1				1	1	7,14
	14:00	21,45	20,41	1,04	1			1	1	1	6,44
	15:00	21,88	20,86	1,02	1			1	1	1	5,28
	16:00	22,78	22,70	0,07	1			1	1	1	6,20
	17:00	22,74	22,73	0,01	1			1	1	1	6,15
	18:00	24,08	23,88	0,20	1			1	1	1	7,46
	19:00	24,72	24,65	0,07	1			1	1	1	8,14
	20:00	23,90	23,68	0,22	1			1	1	1	7,36
	21:00	22,05	21,96	0,08	1			1	1	1	5,52
	22:00	19,83	19,71	0,12	1			1	1	1	3,32
	23:00	17,28	17,02	0,26	1				1	1	3,68

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης