

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	10,85	8,04	2,81				1	1		3,81
	01:00	9,94	7,12	2,82				1	1		3,48
	02:00	9,88	7,66	2,23	1				1		2,63
	03:00	9,57	7,80	1,77	1				1		2,32
	04:00	9,25	7,37	1,88	1				1		1,97
	05:00	9,18	7,72	1,46	1				1		1,90
	06:00	9,54	8,50	1,03	1				1		2,24
	07:00	10,66	9,53	1,13	1				1		3,35
	08:00	12,04	10,33	1,71	1				1		4,20
	09:00	13,14	11,16	1,98	1				1		4,21
	10:00	12,91	11,58	1,33					1	1	3,65
	11:00	11,86	10,57	1,29					1	1	2,58
	12:00	12,27	11,21	1,06					1	1	2,99
	13:00	12,16	10,91	1,25					1	1	2,87
	14:00	11,11	10,08	1,03					1	1	1,84
	15:00	10,61	9,60	1,01					1	1	1,31
	16:00	11,46	9,88	1,58					1	1	2,16
	17:00	12,17	10,48	1,69					1	1	2,85
	18:00	14,33	13,34	0,99	1				1	1	3,49
	19:00	16,21	15,45	0,76	1				1	1	2,77
	20:00	15,92	15,04	0,88	1				1	1	2,52
	21:00	14,87	13,81	1,06	1				1	1	1,47
	22:00	13,34	12,92	0,42	1				1	1	0,22
	23:00	11,65	9,98	1,67	1				1		3,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης