

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	10,50	10,39	0,11			1		1		0,38
	01:00	9,42	9,40	0,02			1		1		2,13
	02:00	9,04	9,04	0,00			1		1		1,75
	03:00	8,84	8,81	0,03			1		1		1,56
	04:00	8,69	8,65	0,04			1		1		1,39
	05:00	8,92	8,89	0,03			1		1		1,62
	06:00	9,59	9,58	0,00			1		1		1,76
	07:00	10,63	10,63	0,00					1	1	1,30
	08:00	10,97	10,97	0,00					1	1	1,66
	09:00	11,11	11,11	0,00					1	1	1,79
	10:00	10,97	10,97	0,00					1	1	1,70
	11:00	10,83	10,69	0,14					1	1	1,56
	12:00	10,85	10,59	0,26					1	1	1,51
	13:00	11,55	11,37	0,19					1	1	2,23
	14:00	11,58	11,54	0,04					1	1	2,29
	15:00	10,93	10,92	0,01					1	1	1,62
	16:00	10,08	9,96	0,12					1	1	0,76
	17:00	10,56	10,38	0,18					1	1	1,17
	18:00	11,93	11,46	0,47					1	1	2,54
	19:00	13,19	12,85	0,34				1	1	1	2,22
	20:00	15,24	15,13	0,11				1	1	1	2,75
	21:00	14,61	14,55	0,06				1	1	1	2,19
	22:00	13,11	13,06	0,05				1	1	1	1,20
	23:00	11,58	11,58	0,00			1	1	1		0,73

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης