

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	12,01	9,78	2,23			1		1		3,88
	01:00	11,23	8,80	2,44			1		1		3,66
	02:00	10,77	8,39	2,38			1		1		3,16
	03:00	10,48	7,97	2,50			1		1		2,85
	04:00	10,31	7,84	2,47			1		1		2,72
	05:00	10,29	7,71	2,58			1		1		2,70
	06:00	10,36	7,54	2,82			1		1		2,63
	07:00	11,29	7,79	3,50			1		1		3,52
	08:00	12,60	8,26	4,34			1		1		4,23
	09:00	13,73	9,06	4,67			1		1		4,63
	10:00	14,38	9,75	4,63			1		1		4,85
	11:00	16,42	11,60	4,83			1	1	1		5,58
	12:00	16,78	11,57	5,21			1	1	1		5,73
	13:00	16,80	12,46	4,35			1	1	1		5,81
	14:00	15,69	12,60	3,10			1	1	1		5,17
	15:00	14,26	13,47	0,79			1	1	1		3,80
	16:00	14,43	14,13	0,30			1	1	1		3,97
	17:00	14,61	13,64	0,97			1	1	1		4,12
	18:00	15,34	15,18	0,16			1	1	1		4,88
	19:00	15,63	14,84	0,80			1	1	1		5,16
	20:00	16,47	16,16	0,31		1	1		1		4,80
	21:00	15,92	13,30	2,62		1	1		1		4,37
	22:00	14,38	12,64	1,73		1	1		1		3,12
	23:00	12,96	11,24	1,72			1	1	1		2,44

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης