

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	16,26	13,07	3,19					1	1	5,26
	01:00	14,80	11,38	3,42					1	1	5,19
	02:00	14,07	10,89	3,18					1	1	4,78
	03:00	13,50	10,50	3,00					1	1	4,21
	04:00	13,15	10,21	2,94					1	1	3,87
	05:00	13,02	10,02	3,00					1	1	3,72
	06:00	13,74	10,34	3,40					1	1	4,44
	07:00	15,44	11,45	3,99					1	1	5,38
	08:00	16,81	12,72	4,09					1	1	5,82
	09:00	17,88	14,81	3,07			1		1	1	5,55
	10:00	18,09	15,12	2,97			1		1	1	4,67
	11:00	18,29	15,57	2,72			1		1	1	4,88
	12:00	19,25	15,93	3,33			1		1	1	5,80
	13:00	20,14	16,61	3,53			1		1	1	6,72
	14:00	19,99	16,94	3,06			1		1	1	6,57
	15:00	19,43	16,49	2,95			1		1	1	6,00
	16:00	19,55	16,78	2,76			1		1	1	6,11
	17:00	20,91	17,06	3,85			1		1	1	7,24
	18:00	22,31	17,54	4,77			1		1	1	7,79
	19:00	22,87	18,93	3,94			1		1	1	8,00
	20:00	22,80	18,69	4,11			1	1	1	1	6,25
	21:00	22,97	17,64	5,33			1	1	1	1	6,41
	22:00	21,67	16,98	4,69			1	1	1	1	6,31
	23:00	20,00	15,71	4,29				1	1	1	7,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης