

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,14	8,54	3,59	1				1		4,26
	01:00	11,02	7,71	3,31	1				1		3,71
	02:00	10,87	7,26	3,60	1				1		3,60
	03:00	10,31	7,29	3,02	1				1		3,05
	04:00	9,91	7,41	2,50	1				1		2,64
	05:00	10,18	7,36	2,81	1				1		2,89
	06:00	10,76	7,56	3,20	1				1		3,45
	07:00	11,58	8,04	3,54	1				1		4,01
	08:00	12,83	10,62	2,21	1				1		3,86
	09:00	13,26	12,79	0,48	1					1	3,00
	10:00	13,23	13,11	0,12	1					1	2,98
	11:00	12,82	12,73	0,09	1					1	2,59
	12:00	12,03	11,86	0,17	1					1	1,78
	13:00	11,83	11,30	0,53	1					1	1,55
	14:00	11,38	10,92	0,46	1					1	1,11
	15:00	12,24	11,70	0,54	1					1	1,92
	16:00	14,07	13,56	0,52	1					1	3,77
	17:00	16,27	15,89	0,38	1					1	5,00
	18:00	18,62	18,56	0,05	1	1				1	4,20
	19:00	19,17	19,17	0,00	1	1				1	4,78
	20:00	18,94	18,94	0,00	1	1				1	4,54
	21:00	17,46	17,42	0,04	1	1				1	3,10
	22:00	15,89	15,82	0,07	1	1				1	1,89
	23:00	14,01	13,68	0,32		1			1	1	2,11

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης