

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,66	14,43	0,23	1					1	2,67
	01:00	13,10	12,95	0,15	1					1	2,83
	02:00	13,31	13,13	0,18	1					1	3,06
	03:00	12,85	12,81	0,04	1					1	2,59
	04:00	12,74	12,74	0,00	1					1	2,46
	05:00	13,07	13,07	0,00	1					1	2,76
	06:00	14,43	14,43	0,00	1					1	4,12
	07:00	17,31	17,18	0,13	1				1	1	4,45
	08:00	18,60	18,55	0,05	1	1		1	1		3,89
	09:00	19,02	18,87	0,15	1	1		1	1		4,47
	10:00	17,79	17,69	0,10	1	1		1	1		3,27
	11:00	16,04	15,82	0,21	1	1		1	1		1,53
	12:00	15,52	15,18	0,34	1	1		1	1		0,96
	13:00	15,11	14,56	0,56				1	1	1	2,37
	14:00	14,83	14,43	0,40				1	1	1	2,39
	15:00	15,12	14,66	0,46				1	1	1	2,64
	16:00	16,29	15,86	0,44				1	1	1	3,81
	17:00	17,86	17,47	0,39	1			1	1	1	2,82
	18:00	20,74	20,35	0,39	1			1	1	1	4,11
	19:00	21,92	21,45	0,47	1			1	1	1	5,36
	20:00	21,50	20,85	0,66	1			1	1	1	4,94
	21:00	20,01	19,43	0,58	1			1	1	1	3,57
	22:00	17,78	16,96	0,82	1				1	1	3,93
	23:00	15,60	14,98	0,62	1				1	1	2,23

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης