

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	10,08	8,24	1,84	1				1		2,82
	01:00	9,21	7,69	1,52	1				1		1,94
	02:00	9,22	7,73	1,49	1				1		1,94
	03:00	9,17	7,70	1,47	1				1		1,89
	04:00	8,83	7,66	1,17	1				1		1,57
	05:00	8,84	7,90	0,94	1				1		1,56
	06:00	9,89	9,43	0,46	1				1		2,58
	07:00	11,14	10,59	0,55	1				1		2,70
	08:00	11,57	10,92	0,65					1	1	2,27
	09:00	11,84	11,02	0,82					1	1	2,54
	10:00	11,52	10,38	1,14					1	1	2,23
	11:00	10,89	9,76	1,13					1	1	1,62
	12:00	10,80	9,58	1,22					1	1	1,51
	13:00	12,09	10,52	1,57					1	1	2,76
	14:00	12,26	10,76	1,51					1	1	2,99
	15:00	12,22	10,90	1,32					1	1	2,94
	16:00	12,13	10,85	1,28					1	1	2,84
	17:00	12,14	10,66	1,48					1	1	2,83
	18:00	14,33	13,68	0,65				1	1	1	3,01
	19:00	16,49	15,94	0,55				1	1	1	4,00
	20:00	16,67	15,95	0,72				1	1	1	4,22
	21:00	15,38	14,27	1,11				1	1	1	2,94
	22:00	13,62	12,89	0,73				1	1	1	1,18
	23:00	11,82	11,26	0,56	1			1	1		1,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης