

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 26 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	10,48	10,48	0,00			1		1		0,86
	01:00	9,63	9,63	0,00			1		1		2,34
	02:00	9,23	9,23	0,00			1		1		1,94
	03:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,59
	04:00	8,81	8,81	0,00			1		1		1,50
	05:00	9,02	9,02	0,00			1		1		1,70
	06:00	9,21	9,21	0,00			1		1		1,90
	07:00	10,09	10,08	0,01					1	1	1,46
	08:00	10,85	10,84	0,00					1	1	1,53
	09:00	11,32	11,25	0,07					1	1	1,99
	10:00	11,37	10,98	0,39					1	1	2,02
	11:00	10,99	10,48	0,52					1	1	1,64
	12:00	11,15	10,30	0,85					1	1	1,76
	13:00	11,33	10,27	1,06					1	1	1,95
	14:00	10,68	9,44	1,24					1	1	1,37
	15:00	10,03	9,32	0,71					1	1	0,66
	16:00	10,24	9,33	0,91					1	1	0,80
	17:00	10,76	9,46	1,30					1	1	1,26
	18:00	12,10	11,16	0,94					1	1	2,66
	19:00	13,43	13,01	0,42					1	1	4,08
	20:00	15,05	14,85	0,20			1		1	1	1,68
	21:00	14,61	14,56	0,05			1		1	1	1,21
	22:00	13,04	13,04	0,00			1		1	1	0,02
	23:00	11,76	11,71	0,05					1	1	1,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ το ΑΠ Στρωτός Πεύκος στο διάστημα 18:30 - 20:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης