

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	11,74	10,69	1,04			1	1	1		1,10
	01:00	11,10	10,32	0,79			1		1		0,48
	02:00	10,49	7,71	2,77			1		1		2,98
	03:00	10,14	7,70	2,44			1		1		2,57
	04:00	9,97	7,70	2,26			1		1		2,35
	05:00	10,18	7,61	2,57			1		1		2,49
	06:00	11,15	7,57	3,58			1		1		3,22
	07:00	12,97	8,29	4,69			1		1		4,29
	08:00	14,47	9,19	5,29			1		1		4,82
	09:00	14,87	9,37	5,51			1		1		4,95
	10:00	14,45	9,03	5,42			1		1		4,82
	11:00	14,15	8,84	5,31			1		1		4,71
	12:00	13,74	8,60	5,14			1		1		4,57
	13:00	13,74	8,62	5,12			1		1		4,56
	14:00	13,03	8,17	4,87			1		1		4,33
	15:00	11,74	7,50	4,24			1		1		3,77
	16:00	11,40	7,35	4,05			1		1		3,41
	17:00	12,14	7,48	4,66			1		1		3,97
	18:00	13,65	8,59	5,06			1		1		4,52
	19:00	14,82	9,29	5,53			1		1		4,93
	20:00	16,00	10,32	5,68			1		1		5,29
	21:00	16,24	10,36	5,88		1	1				5,45
	22:00	14,47	9,33	5,14		1	1				4,83
	23:00	12,69	8,14	4,55			1		1		4,27

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης