

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,23	12,12	0,11					1	1	2,98
	01:00	11,29	11,14	0,15					1	1	1,99
	02:00	11,23	11,05	0,18					1	1	1,95
	03:00	10,82	10,74	0,09					1	1	1,54
	04:00	10,74	10,74	0,00					1	1	1,42
	05:00	11,16	11,16	0,00					1	1	1,84
	06:00	12,24	12,21	0,03					1	1	2,92
	07:00	14,42	14,40	0,02					1	1	4,40
	08:00	15,62	15,62	0,00	1				1	1	2,18
	09:00	14,63	14,59	0,04	1	1			1		2,71
	10:00	14,00	13,90	0,10	1	1			1	1	1,32
	11:00	13,70	13,69	0,01	1				1	1	1,25
	12:00	14,27	14,27	0,00	1					1	3,97
	13:00	14,78	14,78	0,00	1					1	4,50
	14:00	14,60	14,60	0,00	1					1	4,34
	15:00	15,11	15,11	0,00	1					1	4,12
	16:00	16,28	16,28	0,00	1				1	1	2,80
	17:00	17,48	17,48	0,00	1				1	1	3,98
	18:00	19,41	19,41	0,00	1				1	1	5,94
	19:00	20,14	20,14	0,00	1				1	1	6,69
	20:00	19,97	19,97	0,00	1				1	1	6,54
	21:00	18,55	18,55	0,00	1				1	1	5,19
	22:00	16,67	16,67	0,00	1				1	1	3,29
	23:00	14,75	14,75	0,01	1				1	1	1,38

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης