

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	9,90	8,62	1,28	1			1			2,67
	01:00	9,01	7,83	1,18	1			1			1,73
	02:00	8,98	7,82	1,16	1			1			1,71
	03:00	9,06	7,86	1,20	1			1			1,78
	04:00	8,83	7,91	0,91	1			1			1,57
	05:00	8,83	7,76	1,06	1			1			1,56
	06:00	9,39	7,91	1,48	1			1			2,09
	07:00	10,82	8,53	2,28	1			1			3,51
	08:00	11,45	8,59	2,86	1			1			4,00
	09:00	11,78	8,88	2,90	1			1			4,12
	10:00	10,57	7,53	3,04	1			1			3,33
	11:00	9,33	7,32	2,01	1			1			2,05
	12:00	9,27	7,49	1,78	1			1			2,01
	13:00	9,28	7,35	1,93	1			1			2,01
	14:00	9,02	7,29	1,73	1			1			1,76
	15:00	8,77	7,30	1,47	1			1			1,50
	16:00	9,65	7,82	1,83	1			1			2,38
	17:00	10,75	9,17	1,58	1			1			3,10
	18:00	12,89	11,66	1,23	1	1		1			1,44
	19:00	14,15	11,98	2,17	1	1		1			2,74
	20:00	13,92	11,57	2,34	1	1		1			2,50
	21:00	12,87	11,41	1,45	1	1		1			1,50
	22:00	11,26	7,83	3,43	1			1			3,65
	23:00	9,99	7,37	2,62	1			1			2,74

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:50 με 18:00. Μερική διακοπή στις 16:50, λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ και ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:50 με 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης