

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	10,65	10,65	0,00					1	1	1,37
	01:00	9,84	9,84	0,00					1	1	0,87
	02:00	9,22	9,22	0,00			1		1		1,95
	03:00	9,05	9,05	0,00			1		1		1,76
	04:00	8,86	8,61	0,25			1		1		1,56
	05:00	8,90	8,85	0,05			1		1		1,61
	06:00	8,99	8,55	0,44			1		1		1,70
	07:00	9,47	8,90	0,57			1		1		2,18
	08:00	9,76	9,19	0,56			1		1		2,47
	09:00	10,36	9,58	0,77			1		1		3,04
	10:00	10,99	10,09	0,90			1		1		3,70
	11:00	10,85	10,52	0,33			1		1		3,56
	12:00	10,74	10,48	0,25	1		1				2,72
	13:00	10,23	9,30	0,93	1		1				1,90
	14:00	9,29	8,39	0,90	1		1				0,87
	15:00	8,57	7,58	0,99			1		1		0,92
	16:00	9,17	7,55	1,62			1		1		1,64
	17:00	10,34	9,27	1,07			1		1		2,95
	18:00	11,34	10,70	0,64			1	1	1		2,12
	19:00	12,66	10,67	1,99			1	1	1		2,03
	20:00	14,45	11,11	3,34			1	1	1		3,80
	21:00	14,08	11,70	2,38			1	1	1		3,49
	22:00	12,71	11,66	1,05			1	1	1		2,28
	23:00	11,06	8,52	2,54			1		1		2,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης