

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,58	12,58	0,00					1	1	3,02
	01:00	11,37	11,37	0,00					1	1	2,07
	02:00	11,47	11,42	0,05					1	1	2,19
	03:00	11,06	10,88	0,17					1	1	1,78
	04:00	10,81	10,57	0,24					1	1	1,52
	05:00	11,24	10,99	0,25					1	1	1,94
	06:00	12,70	12,14	0,56					1	1	2,81
	07:00	14,56	13,99	0,58	1					1	4,25
	08:00	15,40	14,04	1,36	1					1	5,11
	09:00	15,75	13,42	2,33	1					1	5,22
	10:00	14,66	10,58	4,08				1		1	5,04
	11:00	12,80	9,52	3,28				1		1	3,53
	12:00	12,74	9,64	3,10				1		1	3,45
	13:00	13,46	10,41	3,05				1		1	4,16
	14:00	14,00	10,18	3,82				1		1	4,69
	15:00	14,22	10,35	3,87				1		1	4,71
	16:00	15,50	11,30	4,20				1		1	5,42
	17:00	16,48	12,53	3,95		1				1	5,69
	18:00	18,46	14,67	3,78		1				1	6,45
	19:00	19,07	14,70	4,37		1				1	6,67
	20:00	18,79	13,36	5,43		1				1	6,58
	21:00	17,57	12,58	4,99		1				1	6,16
	22:00	15,74	11,11	4,64		1				1	5,35
	23:00	13,53	9,70	3,84		1				1	4,14

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης